

Протокол инспекции скважины. ПРИМЕР.

1. Основные параметры скважины:

Глубина скважины: 54 м.

Статический уровень воды (статика): 25 м (уровень воды в спокойном состоянии, при выключенном насосе).

Динамический уровень воды (динамика): 29 м (уровень воды при откачке с производительностью 1,5 м³/ч).

2. Фильтрационная система:

Установлено 2 фильтра кустарного производства, каждый длиной 3 м.

Конструкция фильтров: круглая перфорация с галунной сеткой.

3. Оборудование и параметры насоса:

Глубина установки насоса: 40 м.

Требуемая производительность насоса: до 2 м³/ч.

Дебит скважины: 2 м³/ч (объем воды, который скважина может выдать за единицу времени).

4. Обсадная колонна:

Обсадная труба: диаметр — 135 мм, толщина стенки — 11 мм.

5. Параметры подъёма воды:

Высота подъёма воды: от 80 м до 2 клубов.

6. Дополнительные сведения:

Отстойник: 1.

Заключение: Скважина функционирует с заданными параметрами.

Производительность и дебит соответствуют проектным значениям.

Фильтрационная система и обсадная колонна находятся в рабочем состоянии.

Рекомендуется регулярный мониторинг статического и динамического уровней воды для контроля за состоянием водоносного горизонта.

Дата инспекции: 01.01.2015

Инспектор: Баранов С.А

Подпись: _____