

ПАМЯТКА

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СКВАЖИНА НА ВОДУ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЕЕ ОДНОГО МЕСЯЦА, ТО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ОТКАЧКУ СКВАЖИНЫ ДО ПОЛНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВОДЫ.

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКВАЖИНЫ В ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРОГО ПРОМЕЖУТКА ВРЕМЕНИ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО УСТАНОВЛЕН ИЛИ НЕТ СКВАЖИННЫЙ НАСОС, НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ НАДЕЖНУЮ ГЕРМЕТИЗАЦИЮ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ - УСТАНОВИТЬ СКВАЖИННЫЙ ОГОЛОВОК.

ПОПАДАНИЕ В СКВАЖИНУ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ.

УСТАНОВКУ СКВАЖИННОГО НАСОСА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ БУРОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО НЕ ПРЕВЫШАЕТ ДЕБЕТ СКВАЖИНЫ.

ХИМИЧЕСКИЙ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗЫ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ОДИН РАЗ В ГОД.

Не допускается использование вибрационных насосов

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Осуществляется компанией ООО "Чистая вода"

Адрес нашего офиса:

г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 9

Выставочная площадка на территории ТК «Тандем»

корпоративный тел. **+7(910) 970-97-97**



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



ЧИСТАЯ ВОДА

ТОРГОВО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ

ВОДА ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

БУРЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СКВАЖИНЫ НА ВОДУ № _____

Общие данные	
Местоположение	
Населенный пункт	
Заказчик	
Характеристики скважины	
Глубина скважины	
Водоносный горизонт	
Дата сдачи работ	
Параметры опытной прокачки	
Статический уровень	
Динамический уровень	
Понижение уровня	
Марка насоса при опытной прокачке	
Ориентировочный дебет	

Конструкция скважины					
№ п/п	Диаметр	От пов-ти земли		Материал труб	Элементы конструкции
		Начало	Конец		
1					
2					
3					
4					

ГАРАНТИЯ НА СКВАЖИНУ – 5 ЛЕТ СО ДНЯ СДАЧИ
 УСТАНОВИТЬ НАСОС НА ГЛУБИНУ _____ М.
 С ВЫСОТОЙ ПОДЪЁМА ОТ _____ М.
 И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ _____ М³/Ч.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ЧИСТАЯ ВОДА»

М.П.

БАРАНОВ С.А. _____

